

# Gemeinde Dötlingen

Die Bürgermeisterin



## Sitzungs- und Beschlussvorlage

<b>Dr.-Nr.</b>	<b>2023/677</b>
Vorlagenersteller:	Gabriele Meiners
Verfasser:	Uwe Kläner
Letzte Bearbeitung durch:	Antje Oltmanns

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ausschuss für Infrastruktur und Energie	25.04.2023	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	10.05.2023	Entscheidung

### **Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:**

**Lüftungsanlage beim Rathaus Neerstedt**

**hier: Vorstellung der Planung durch das Ing.-Büro Wempe, Visbek**

### **Sach- und Rechtslage:**

Mit dem Anbau am Rathaus Neerstedt wurde auch die Lüftungs- und Kühlungsanlage am Gebäude erweitert.

Hierzu hatte das Ing.-Büro Wempe, Visbek, vorgeschlagen, die vorhandene Kühlungsanlage entsprechend zu ergänzen. Gleichzeitig konnten weitere Räume im Altbau-Erdgeschoss angeschlossen werden.

Mit Fertigstellung der technischen Anlage am selben Standort wurde allerdings deutlich, dass eine unangenehme Lärmkulisse für die angrenzenden Büros spürbar war. Das Ing.-Büro Wempe, Visbek, hat daraufhin versucht, eine Minderung der Lärmwerte zu erzielen, um ein Arbeiten bei offenem Fenster erträglich zu gestalten. Eine wesentliche Verbesserung konnte aber nicht erzielt



werden, so dass das Ing.-Büro Wempe inzwischen verschiedene Alternativen zur Lärmreduzierung erstellt hat.

Herr Wempe vom Planungsbüro Wempe wird die verschiedenen Varianten in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie am 25.04.2023 vorstellen. Gleichzeitig wird er aber auch erläutern, weshalb kein Planungsfehler bei der ursprünglichen Planung vorliegt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Im Haushaltsplan 2023 sind 20.000,- € eingeplant.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Ausschuss für Infrastruktur und Energie empfiehlt:**

**Der Verwaltungsausschuss beschließt:**

**„Das Versetzen des Kaltwassersatzes beim Rathaus in Neerstedt erfolgt in den Fahrradschuppen an der Westseite des Gebäudes der Haus- und Leitungswarte.“**

**Anlagen:**

Keine.